

## Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných vodných plochách v okrese Senica a Skalica na kúpaciu sezónu 2022.

V prevádzkovaní vody určenej na kúpanie (VUK) a umelých kúpalísk v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli zistené závažné problémy s povolenou rekreáciou.

Na VUK sa pravidelne podľa plánovaného harmonogramu v dvojtýždňových intervaloch monitoruje kvalita vody na kúpanie.

Kontrola bazénovej vody sa robí jedenkrát mesačne.

Kvalita vody na VUK					
Lokalita			Rekreácia	Kvalita vody na kúpanie	Poznámka
názov	okres	typ			
<b>Kunovská priehrada Sobotište</b>	Senica	vodná nádrž	organizovaná	vyhovuje	

Bazény umelých kúpalísk v okrese Senica a Skalica					
Názov	Okres	Typ	Počet bazénov	Kvalita vody na kúpanie	Poznámka
Mestské kúpalisko Senica	Senica	netermálne	2	vyhovuje	
Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica	Skalica	netermálne	3	Termín odberu 29.06.2022	Porucha dávkovača chlóru.

Na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodných kúpalísk (PK) a vôd určených na kúpanie (VUK) **Šaštín Stráže Gazarka, Gbely Adamov štrkovisko a Sekule štrkovisko** bola vykonaná kontrola kvality vody na kúpanie v mesiaci júl.

Kvalita vody na prírodných vodných plochách bez štatútu PK a VUK					
Lokalita			Rekreácia	Kvalita vody na kúpanie	Poznámka
názov	okres	typ			
<b>Šaštín Stráže Gazarka</b>	Senica	štrkovisko	neorganizovaná	vyhovuje	
<b>Gbely Adamov</b>	Skalica	štrkovisko	neorganizovaná	vyhovuje	
<b>Sekule</b>	Senica	štrkovisko	neorganizovaná	vyhovuje	

### Legislatíva v oblasti **vody na kúpanie**:

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

<https://vodanakupanie.sazp.sk/index.php?w=cGFnZT1pbmRybw>